



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilités critiques affectant des produits de Siemens
Numéro de Référence	48542607/24
Date de Publication	26 Juillet 2024
Risque	Critique
Impact	Critique

Systemes affectés

- CPCI85 Central Processing/Communication versions antérieures à V5.40
- SICORE Base system versions antérieures à V1.4.0

Identificateurs externes

- CVE-2024-37998 CVE-2024-39601

Bilan de la vulnérabilité

Siemens annonce la correction de deux vulnérabilités affectant ses produits susmentionnés. L'exploitation de ces vulnérabilités peut permettre à un attaquant de contourner les mesures de sécurité.

Solution

Veillez se référer aux bulletins de sécurité de Siemens pour mettre à jour vos produits.

Risques

- Contournement de mesures de sécurité

Références

Bulletin de sécurité de Siemens:

- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-071402.html>