



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilités critiques dans Rockwell Automation Pavilion8
Numéro de Référence	49552009/24
Date de Publication	20 Septembre 2024
Risque	Critique
Impact	Critique

Systèmes affectés

- Rockwell Automation Pavilion8 versions antérieures à 5.20.

Identificateurs externes

- CVE-2024-7960, CVE-2024-7961

Bilan de la vulnérabilité

Rockwell Automation a publié des mises à jour de sécurité pour corriger deux vulnérabilités critiques affectant Pavilion8. L'exploitation de ces failles peut permettre à un attaquant de porter atteinte à la confidentialité des données et d'exécuter du code arbitraire à distance.

Solution

Veillez se référer au bulletin de sécurité Rockwell Automation 17 Septembre 2024 pour plus d'information.

Risque

- Exécution du code arbitraire à distance
- Atteinte à la confidentialité des données

Annexe

Bulletins de sécurité Rockwell Automation du 17 Septembre 2024:

- <https://www.rockwellautomation.com/en-us/trust-center/security-advisories/advisory.SD1695.html>