



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilité critique dans les produits Siemens
Numéro de Référence	51571812/24
Date de Publication	18 Décembre 2024
Risque	Critique
Impact	Critique

Systemes affectés

- SIMATIC PCS neo V4.1 toutes versions
- SIMATIC PCS neo V5.0 versions antérieures à V5.0 Update 1
- Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) V17, V18 et V19 toutes versions
- Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) V16 toutes versions. Fin de support
- SIMATIC PCS neo V4.0 toutes versions. Fin de support

Identificateurs externes

- CVE-2024-49775

Bilan de la vulnérabilité

Une vulnérabilité critique a été corrigée dans les systèmes industriels de Siemens susmentionnés. Un attaquant pourrait exploiter cette faille afin d'exécuter du code arbitraire à distance.

Solution

Veillez se référer au bulletin de sécurité Siemens du 16 décembre 2024 pour plus d'information.

Risque

- Exécution de code arbitraire à distance

Annexe

Bulletin de sécurité Siemens du 16 décembre 2024:

- <https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-928984.html>