



## BULLETIN DE SECURITE

<b>Titre</b>	Vulnérabilité critique affectant le WebHMI de Schneider Electric
<b>Numéro de Référence</b>	53351803/25
<b>Date de publication</b>	18 Mars 2025
<b>Risque</b>	Critique
<b>Impact</b>	Critique

### Systemes affectés

- WebHMI Utilisé dans EcoStruxure™ Power Automation System User Interface
- WebHMI Utilisé dans EcoStruxure™ Microgrid Operation Large (EMO-L)

### Identificateurs externes

- CVE-2025-1960

### Bilan de la vulnérabilité

Schneider Electric annonce la correction d'une vulnérabilité critique affectant son WebHMI utilisé dans ses produits susmentionnés. L'exploitation de cette vulnérabilité peut permettre à un attaquant l'exécution non autorisée de commandes.

### Solution

Veillez se référer au bulletin de sécurité de Schneider Electric afin d'installer les nouvelles mises à jour.

## Risque

- Exécution non autorisée de commande.

## Référence

Bulletin de sécurité de Schneider Electric:

- [https://download.schneider-electric.com/files?p\\_Doc\\_Ref=SEVD-2025-070-03&p\\_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p\\_File\\_Name=SEVD-2025-070-03.pdf](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2025-070-03&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2025-070-03.pdf)